

Nachweis



Klassifizierungsbericht 10-000107-PB01-A01-0203-de-01

Auftraggeber **GEALAN**
Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80

95145 Oberkotzau


| | |
|------------------|---|
| Produkt | Einflügeliges Drehkippfenster |
| System | S 8000 IQ STV® - Statische Trockenverglasung |
| Außenmaß (B x H) | 1476 mm x 1476 mm |
| Rahmenmaterial | Kunststoff - PVC-U; außen folienkaschiert im Dekor Mooreiche Die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Materialverträglichkeit des Klebesystems wurde durch den Klebebandhersteller nachgewiesen. Das Element ist aus Profilen der Klasse B, gemäß EN 12608:2003, Wanddicken des Hauptprofils, hergestellt. Der Prüfablauf erfolgte entsprechend ift-Richtlinie VE-08/1. Die Anforderungen nach RAL-GZ 716/1, Abschnitt III, Teil A werden damit abgedeckt. |
| Besonderheiten | Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210  Klasse C3 / B3 Schlagregendichtheit – EN 12208  Klasse 8A Luftdurchlässigkeit – EN 12207  Klasse 4 Bedienkräfte – EN 13115  Klasse 1 Mechanische Eigenschaften – EN 13115  Klasse 4 Dauerfunktion – EN 12400  Klasse 2 Stoßfestigkeit – EN 13049  Klasse 4 |

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der aufgeführten Eigenschaften nach

EN 14351-1 : 2006-03. Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Grundlage für den herstellereigenen zusammenfassenden ITT-Bericht verwendet werden. Die Festlegungen aus EN 14351-1 : 2006-03 sind zu beachten.

Darstellung



Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfergebnisse können nach EN 14351-1, unter Beachtung von Anlage E, in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 34 Seiten

ift Rosenheim
22. September 2010


Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Baustoffe & Halbzeuge


Andreas Gran, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Dichtheit & Windlast



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

DAP-PL-0908 99
DAP-ZE-2288 00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-60